



จัดทำ ณ

ฝ่ายสนับสนุนและบริการ
เลขรับ 1439/ก
วันที่ 26 พ.ค 68
เวลา 16.30

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส.ท.ท.บ. (แผนกอาคารและสาธารณูปโภคฯ โทร ๕๐๔๑๐)
ที่ ๕๑๓๗ / ๖๘ วันที่ ๒๖ พ.ค. ๖๘

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Fire Pump)
อาคารเบญจรังสฤษฎ์ ททบ. ตามกรอบงบประมาณ ททบ. ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน กอญ.ททบ.

อ้างถึง หนังสือ ททบ. ที่ กท ๐๔๔๒.๑๐/นผ. ๘๐๓ ลง ๔ ธ.ค. ๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือบริษัท อินโนเวชั่นฯ ที่ INNO.๐๐๓๕๕/๐๓/๖๘ ลง ๑๔ มี.ค.๖๘ จำนวน ๑ ฉบับ ✓
๒. บัญชีรายละเอียดความต้องการและแผนจัดหาฯ จำนวน ๑ ฉบับ ✓

๑. ส.ท.ท.บ. ขออนุมัติดำเนินการจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Fire Pump) อาคารเบญจรังสฤษฎ์ จำนวน ๑ งาน (๓ รายการ) วงเงินรวม ๓๖,๕๑๕.- บาท (สามหมื่น - หกพันเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) โดยใช้งบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ งบดำเนินงาน รหัส ๖๘๑๕๑๓๐๖(๐๑) ประเภทค่าวัสดุดับเพลิง รายการค่าวัสดุดับเพลิง รายละเอียดตามอ้างถึง

๒. บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด ผู้บริหารจัดการ ดูแล ปรนนิบัติบำรุงรักษา ระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร อาคารเบญจรังสฤษฎ์ รายงานการตรวจเช็คสถานการณ์การทำงานประจำสัปดาห์ ของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า (Electric Fire Pump) อาคารเบญจรังสฤษฎ์ ททบ. พบว่า เครื่องจักรทำงานผิดปกติสาเหตุเกิดจากการชำรุดเสื่อมสภาพของอุปกรณ์ เป็นเหตุให้น้ำรั่วซึม จำเป็นต้องซ่อม เปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อให้กลับมาใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ ดังนี้

๒.๑ ปะเก็นซีล (Packing Sealing) ซึ่งเป็นวัสดุป้องกันการรั่วไหลของน้ำบริเวณแกนหมุน ของปั๊มและวาล์ว

๒.๒ วาล์วระบายอากาศแบบอัตโนมัติ (Automatic Air Vent) ทำหน้าที่เป็นวาล์วระบายอากาศ ออกจากของเหลวโดยอัตโนมัติและเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญในระบบท่อส่งน้ำ

๓. ส.ท.ท.บ. พิจารณาแล้วเพื่อให้การดำเนินการตามข้อ ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอ อนุมัติดำเนินการจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นเงิน ๓๔,๕๐๐.- บาท ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒,๔๑๕.- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๖,๙๑๕.- บาท (สามหมื่นหกพันเก้าร้อยสิบห้าบาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ตามกรอบวงเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

๔. ข้อเสนอ

๔.๑ อนุมัติให้ดำเนินการจ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบไฟฟ้า ตามการพิจารณาในข้อ ๓

๔.๒ ให้ ส.ท.ท.บ. (แผนกจัดหาฯ) และ นผ.ททบ. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง

สำเนาให้ กง.ททบ. ทราบด้วย

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณาอนุมัติในข้อ ๔

- อนุมัติในข้อ.....

พล.อ.

กอญ.ททบ.

๒๖ พ.ค.๖๘

พล.ต.

รอง อญ.บท.ททบ.

๒๗ พ.ค.๖๘

พล.อ.

(ชัยภักดิ์ ถมิ่งรักษัสัตว์)

ผอ.ส.ท.ท.บ.

รายละเอียดความต้องการงบประมาณ งบดำเนินงาน งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2568 ฝ่ายสนับสนุนและบริการ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

หน้า 1

จ้างซ่อมเครื่องสูบน้ำดับเพลิงแบบไฟฟ้า อาคารเบญจรั้งสถิตย์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รหัส	รายการ	หมายเลข คุณลักษณะเฉพาะ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ บาท สต.	รวมเงิน บาท สต.	วันขอ ดำเนินการ	จัดหา	หมายเหตุ
1	68151306	แผนงานบริหารทั่วไป ประเภทค่าวัสดุดับเพลิง								
	01	- รายการค่าวัสดุดับเพลิง						พ.ค.68	30 วัน	
		1.เปลี่ยน Packing Seal Motor fire pump		ชุด	1	19,000.00	19,000.00			
		2.Air vent 1/2"		ตัว	1	8,500.00	8,500.00			
		3.ค่าแรงดำเนินการ		งาน	1	7,000.00	7,000.00			
		เป็นเงิน					34,500			
		ภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7					2,415			
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น					36,915			

- กำหนดเป็นราคา 30 วัน

- การส่งมอบ ณ ททบ.

ตรวจถูกต้อง

พ.อ.

(ชัยภูมิ ภูมิรักษ์สัตว์)

ผอ.สน.ททบ.

21 พ.ค. 68

ตรวจถูกต้อง

พ.ท.

(สุรชัย สุภาพันธ์)

หน.แผนกอาคารฯ สน.ททบ.

20 พ.ค. 68