



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คช.ททบ.

(บส.คช.ททบ. โทร. ๓๐๒๒๐)

ที่ ๕๓๖.๒ / ๖๘

วันที่

๓๐

เม.ย. ๖๘

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจ้างซ่อมเครื่องยนต์ทำไฟสถานีเสริมกระบรี ตามกรอบงบประมาณ ททบ. ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน กอญ.ททบ.

อ้างถึง ๑ หนังสือ ททบ. ที่ กท.๐๔๔๒.๑๐ / นผ.๘๐๓ ลง ๔ ธ.ค.๖๗

๒ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายละเอียดงานจ้างและงบประมาณ ททบ.ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๒ ฉบับ

๑. ด้วย คช.ททบ. ขออนุมัติแผนงานและงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ ซึ่งเป็นความต้องการที่ต้องจ้างซ่อมเครื่องยนต์ทำไฟสถานีเสริม กระบรี จำนวน ๑ งาน(๖ รายการ) กรอวงเงินตามแผนงานและงบประมาณ ททบ.ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ งบดำเนินงาน แผนงานด้านเทคนิค เพื่อให้ สน.ททบ. ดำเนินงานตามกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้าง วงเงินรวมทั้งสิ้น ๒๐๖,๖๑๗.-บาท(สองแสนหกพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน) รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ กองทัพบกเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์เพื่อให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ที่ใช้คลื่นความถี่ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล นั้นในปี ๒๕๖๘ จำเป็นต้องจ้างซ่อมเครื่องยนต์ทำไฟสถานีเสริม กระบรี จำนวน ๑ งาน(๖ รายการ) เพื่อให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกทั้ง ๕ โครงข่าย

๒.๒ เสนอแผนงานและงบประมาณประจำปี ๒๕๖๘ ต้องทำตามขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างและเป็นการที่ต้องจ้างซ่อมเครื่องยนต์ทำไฟสถานีเสริม กระบรี จำนวน ๑ งาน(๖ รายการ) มีการซ่อมเครื่องยนต์ทำไฟครั้งล่าสุดเมื่อวันที่ ๑๐ มิ.ย. ๖๗ จนถึงวันที่ ๑๖ พ.ย.๖๗ เวลา ๒๓.๐๐ น. ฝนตกลงมาเกิดฟ้าผ่าลงมาหลายครั้งในพื้นที่ของสถานีเสริม กระบรี ในขณะช่วงเวลานั้นไม่สามารถเข้าตรวจสอบได้เนื่องจากมีโขลงช้างป่าเข้ามาอาศัยบริเวณสถานีฯ ต่อมาในวันที่ ๒๐ พ.ย.๖๗ มีการประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาโขลงช้างป่าเข้ามาในพื้นที่บริเวณของสถานีเสริม กระบรี มีความเห็นร่วมกันให้ตัดต้นไม้ที่เป็นอาหารของโขลงช้างป่าซึ่งอยู่ใกล้กับแนวสายส่งไฟฟ้าแรงสูงและตรวจสอบระบบสายส่งไฟฟ้าแรงสูงที่ถ่ายให้กักเหนี่ยวงามบที่ลุ่มบนเขาหินลุ มีสถานีเสริม กระบรี ซึ่ง ททบ.เป็นผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกด้านกระจายเสียงหรือโทรทัศน์พบว่าอุปกรณ์ของสถานีเสริม กระบรี ชำรุดเสียหายจากเหตุฟ้าผ่าเมื่อวันที่๑๖พ.ย.๖๗ เวลา๒๓.๐๐ น. ตามรายการ ดังนี้

/ ๒.๒.๑ ระบบหม้อแปลงไฟฟ้า ...

๒.๕ จากข้อ ๒.๒.๓ เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๖๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น. เจ้าหน้าที่ของ บริษัท พงศกร เอ็นจิเนียริง กรุป จำกัด ได้เข้ามาตรวจเช็คเครื่องยนต์ทำไฟ ยี่ห้อ CUMMINS รุ่น C66D5 ขนาด 60 KVA และอุปกรณ์ส่วนควบฯ ที่สถานีเสริม กระบือ จากผลการทดสอบระบบใช้งานของเครื่องยนต์ ทำไฟสามารถทำงานได้ปกติแต่ระบบ Control System ของเครื่องยนต์ทำไฟดังกล่าวชำรุด

๓. ข้อเสนอ เห็นควรให้ดำเนินการ ดังนี้

๓.๑ อนุมัติดำเนินการจ้างซ่อมเครื่องยนต์ทำไฟสถานีเสริม กระบือ จำนวน ๑ งาน (๖ รายการ) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๒๐๖,๖๑๗.-บาท(สองแสนหกพันหกร้อยสิบเจ็ดบาทถ้วน).

๓.๒ สำเนาให้ สน.ททบ. และ นผ.ททบ. ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควร กรุณาอนุมัติตามเสนอในข้อ ๓.

L 8

(นายเฉลิมชัย แก้วเฉลิม)

รอง ผอ.คช.ททบ. ทำการแทน

ผอ.คช.ททบ.

อนุมัติในข้อ ๓.

พล.อ.

กอญ.ททบ.

๓๐ เม.ย.๖๘

พล.ต.

รอง อญ.บ.ททบ.

๓๐ เม.ย.๖๘

เรียน กอญ.ททบ.

- เห็นควรอนุมัติตามที่ คช.ททบ. เสนอในข้อ ๓

พล.ท.

รอง อญ.ททบ.

๓๐ เม.ย.๖๘

บัญชีรายละเอียดที่ต้องปฏิบัติตามแผนงานและงบประมาณ 2568
สนับสนุนการให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก ของ ททบ.

ลำดับ	รหัส/ประเภท/รายการ	รายการ	วงเงิน งบประมาณ	คาดว่าจะ ประกาศ จัดซื้อจัดจ้าง (เดือน/ปี)
1.	รหัส 68321204	ค่าจ้างซ่อมเครื่องยนต์ทำไฟ สถานีเสริม กระบรี	206,617	5 / 2568
	ประเภท ค่าซ่อมและปรนนิบัติบำรุงเครื่องยนต์ทำไฟ			
	รายการ (01)ค่าซ่อมและปรนนิบัติบำรุงเครื่องยนต์ทำไฟ			
	จำนวน 1 งาน(๖ รายการ)	รวมวงเงินงบประมาณ	206,617	

ขอรับรองว่าถูกต้อง

ตรวจถูกต้อง


(นายเฉลิมชัย แก้วเฉลิม)

รอง ผอ.คช.ททบ. ทำการแทน

ผอ.คช.ททบ.

๓๐ เม.ย.68


(นางปิยดา แก้วเฉลิม)

หน.บส.คช.ททบ.

๓๐ เม.ย.68

