



บันทึกข้อความ

ฝ่ายสนับสนุนและบริการ
เลขรับ 196/69
วันที่ 16 ก.พ 69
เวลา 1130

ส่วนราชการ ทน.ททบ. (แผนกส่งกำลังฯ โทร. ๓๐๔๙๔)

ที่ ๒๓ /๖๙ วันที่ ๒๓ ม.ค. ๖๙

เรื่อง ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเครื่องสำรองไฟ (UPS) พร้อมการติดตั้ง ตามกรอบ
งบประมาณ ททบ. ประจำปี ๒๕๖๙

เรียน กอญ.ททบ.

อ้างถึง ๑. หนังสือ ททบ. ที่ กท ๐๔๔๒.๑๐/นผ. ๕๖๒ ลง ๑๕ ส.ค. ๖๘

๒. แผนงานและงบประมาณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ประจำปี ๒๕๖๙

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือ ทสอ.ททบ. ที่ ๑๔๗/๖๘ ลง ๑๑ ธ.ค. ๖๘

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. บัญชีรายละเอียดความต้องการฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

๑. ทน.ททบ. ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเครื่องสำรองไฟ (UPS) พร้อมการติดตั้งให้กับเครื่องสำรองไฟ (UPS) หมายเลขเครื่อง๑๒๑๐๐๓๗๕๐๗๗๐๐๑ จำนวน ๑ เครื่อง ในวงเงิน ๑,๔๖๖,๗๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ผบ.ททบ./ประธานกรรมการฯ ได้กรุณาอนุมัติแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ททบ. ประจำปี ๒๕๖๙ แผนงานด้านเทคนิค หน้า ๓๒ รหัส ๖๙๑๒๑๐๔ (๐๓) ประเภทค่าใช้จ่ายการส่งโทรทัศน์/วิทยุ รายการจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองเครื่องสำรองไฟ (UPS) พร้อมการติดตั้ง วงเงินที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๖๖,๗๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามอ้างถึง

๒.๒ ทสอ.ททบ. มีหน้าที่รับผิดชอบระบบสำรองไฟ (UPS) ติดตั้งที่ชั้น ๕ อาคารเบญจรังสรรค์ซึ่งเป็นระบบ Back up จ่ายไฟฟ้าสำรองให้เครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบออกอากาศหลักของ ททบ. รวมถึงอุปกรณ์รวมสัญญาณของ ฝ่าย คช.ททบ. ที่อยู่ในอาคารปฏิบัติการทั้งหมด

๒.๓ เนื่องจาก เครื่องสำรองไฟ (UPS) เครื่องที่ ๑ หมายเลขเครื่อง ๑๒๑๐๐๓๗๕๐๗๗๐๐๑ ติดตั้งที่ชั้น ๕ อาคารเบญจรังสรรค์ นั้น ใช้งานมาเกินกว่า ๙ ปี และเข้าวงรอบการเปลี่ยนอะไหล่ในวงรอบ ๑๐ ปี ตามอายุการใช้งาน

๓. ทน.ททบ. พิจารณาแล้วเพื่อให้การทำงานของระบบสำรองไฟ (UPS) ประจำอาคารเบญจรังสรรค์จ่ายไฟฟ้าสำรองให้เครื่องมือและอุปกรณ์ในระบบออกอากาศหลักของ ททบ. รวมถึงอุปกรณ์รวมสัญญาณของฝ่าย คช.ททบ. ที่อยู่ในอาคารปฏิบัติการ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเครื่องสำรองไฟ (UPS) พร้อมการติดตั้งดังกล่าว ในวงเงิน ๑,๔๖๖,๗๐๐.- บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

/๔. ข้อเสนอ...

๔. ข้อเสนอ เห็นสมควรดำเนินการดังนี้

๔.๑ กรณออนุมัติให้ ทน.ททบ. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเครื่องสำรองไฟ (UPS) พร้อมการติดตั้ง ตามกรอบงบประมาณ ททบ. ประจำปี ๒๕๖๙

๔.๒ ให้ ทน.ททบ. สำเนาให้ สน.ททบ. (แผนกจัดหา) และ นผ.ททบ. (แผนกงบประมาณ) ทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาพิจารณา หากเห็นเป็นการสมควรกรณออนุมัติตามเสนอในข้อ ๔

พ.อ.

(วิวัฒน์ ขำหูน)

ผอ.ทน.ททบ.

- อนุมัติในข้อ ๔

พล.ท.

กอญ.ททบ.

๓๐ ม.ค. ๖๙

เรียน กอญ.ททบ.

- เห็นควรอนุมัติฯ ตามที่ ทน.ททบ. เสนอ

พล.ท.

รอง อญ.ทน.ททบ.

๑๓

ม.ค. ๖๙

พล.ท.

รอง อญ.บห.ททบ.

๑๐ ม.ค. ๖๙

- ทราบ.
- ไลน์ รอง ผอ. สห. ททบ. ทราบ.
- ไลน์ แผนก จัดหา สน. ททบ. ทราบ.
และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

พ.อ.

ผอ.สน. ททบ.

๑๓ ก.พ. ๖๙

พ.อ.

รอง ผอ.สน.ททบ.

๑๓ ก.พ. ๖๙

รายละเอียดความต้องการงบประมาณ งานดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2569

ฝ่ายเทคนิคโทรทัศน์ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก

จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเครื่องสำรองไฟ UPS พร้อมการจัดตั้ง

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ บาท	รวมเงิน บาท	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดทำ	หมายเหตุ
		แผนงานด้านเทคนิค							
1	69121104	ประเภทค่าใช้จ่ายการส่งโทรทัศน์/วิทยุ							
	(03)	รายการจัดหาวัสดุสิ้นเปลืองเครื่องสำรองไฟ UPS พร้อมการจัดตั้ง พร้อมการจัดตั้ง							
		จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลืองเครื่องสำรองไฟ UPS พร้อมการจัดตั้ง			1,466,700.00	1,466,700.00	ม.ค. 69	45 วัน	
		1. VENT. E170368 D.22.5+COND2/6µF	ชิ้น	2					พัสดุระบบความถี่ของเครื่องในส่วนของภาค Rectifier Each
		2. FAN 230V 1000M3/H 225X225X80	ชิ้น	5					พัสดุระบบความถี่ของเครื่องในส่วนของภาค Inverter & Rectifier Each
		3. DIAM 200 + sensor rotation	ชิ้น	2					พัสดุระบบความถี่ของเครื่อง UPS พร้อมชุดเซอร์เซอร์
		4. KIT CIM FAN DMX DIAM 225	ชุด	2					ชุดพัสดุระบบความถี่ของเครื่อง UPS
		5. 3DMX 400-S/E_CAPA_CIM_C6 (16 Cap x 3 Set = 48EA)	ชุด	3					ชุด DC CAPACITOR สำหรับกรอความถี่และแรงดันทางไฟฟ้า กระแสตรง ก่อนเข้าไปที่อุปกรณ์ของภาคส่วน Inverter
		6. CAPACITOR TRI 166µF	ชุด	3					ชุด AC CAPACITOR สำหรับกรอความถี่และแรงดันทางไฟฟ้า กระแสสลับสำหรับภาค Inverter เพื่อจ่ายแรงดันไฟฟ้า ความถี่ และ กระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ที่จับคู่กับเครื่อง Inverter
		7. KIT METAL PLATE FOR MOUNTING NEW C30	ชิ้น	1					แผ่นเหล็กสำหรับยึดและวางชุด AC CAPACITOR
		ON DMX250-500							สำหรับรายการที่ 6 เป็นอุปกรณ์ต่อรวมใช้งานด้วยกัน

ลำดับ	รหัส	รายการ	หน่วยนับ	จำนวน	หน่วยละ บาท	รวมเงิน บาท	วันขออนุมัติ ดำเนินการ	วันขออนุมัติ จัดหา	หมายเหตุ
	8.	KIT CABLES FOR NEW C30 ON DMX250-500 AFTER 03/2008	ชุด	3					ชุดสายไฟสำหรับเชื่อมและต่อใช้งานของชุด AC CAPACITOR สำหรับรายการที่ 6 เป็นอุปกรณ์ต่อรวมใช้งานด้วยกัน
	9.	PCBA DU102UL STD POWER SUPPLY	บอร์ด	2					บอร์ดสำหรับปรับแรงดันอินพุตสำหรับจ่ายไฟให้กับบอร์ดอื่นๆ ภายในเครื่องสำรองไฟ
		(จำนวน 9 รายการ) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				1,466,700.00			

ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 แล้ว

กำหนดคืนราคา 90 วัน

การส่งมอบ ณ ททบ.

ขอรับรองว่าถูกต้อง

พ.อ.

(วิวัฒน์ จำพูน)

ผอ.ททบ.

๖๓.ม.ค. 69

ตรวจถูกต้อง



(นางสาวกัทธรรพร ทรัพย์รักวิทย์)

หน.สปร.ททบ.

๕๑.ม.ค. 69